



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506
телефон/факс:(8793)34-65-65 E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru http://: www.kav.gosnadzor.ru

г. Ставрополь
пр. Ворошилова 6

17 сентября 2018 года
11 час.00 мин.

ПРЕДПИСАНИЕ

органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

" Детский сад № 4",

ИНН 2635036194

№ 3636-р –ПЛ-А/1.7

Выдано: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 4",

Предписание составлено: Кавказским управлением Ростехнадзора

Лицо проводившее проверку: Бутов Андрей Иванович – государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора.

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению от 12.07.2018 г. № 3636-р–ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Д.П. Заварзиным в присутствии:

Трегубов Алексей Анатольевич – Заведующий хозяйством МБДОУ « ДС №4»

выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Кабели в ВРУ не снабжены бирками с надписями в соответствии с требованием пункта правил.	ПТЭЭП 2.4.5.	15.10.18.
2.	Не утверждены и не пересмотрены общие схемы электроснабжения детского сада.	ПТЭЭП 1.8.1.	15.10.18.
3.	Частично в силовых распределительных эл.щитах на автоматических выключателях не нанесены наименования присоединений.	ПТЭЭП п.2.2.20.	15.10.18.
4.	Не нанесены на дверях всех электрощитов, сборок и щитов их диспетчерские наименования.	ПТЭЭП п.2.2.20.	15.10.18.
5.	В пищеблоке эл. розетки не имеют защитных устройств автоматически закрывающих гнезда при вынутой вилке,	ПТЭЭП 1.1.1.	15.10.18.
6.	В силовых распределительных эл.щитах на предохранителях нанести надписи с указанием токов плавких вставок.	ПЭЭП п.2.2.21.	15.10.18.


О выполнении предписания сообщить по адресу 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 1б, на имя начальника межрегионального отдела энергетического отдела Кавказского управления Ростехнадзора А.Р. Лендвебер по факсу (8793)34-65-65 или E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru до 15.10.2018 г.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний:


административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:

Государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



А.И.Бутов



С предписанием проверки ознакомлен(а):

Коваленко Л.В. – Заведующий МБДОУ «ДС №4»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » сентября 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводивших проверку)